

PID:
02127000
CID:
C.1993.641

Certificato di approvazione *Approval certificate*

**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

**SCAME PARRE SPA
VIA COSTA ERTA 15
24020 PARRE PONTE SELVA BG**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel "Regolamento
IMQ - Certificazione
prodotto" ed è relativo ai
prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

**Prese fisse con interruttore
con/senza dispositivo
d'interblocco
(Serie ADVANCE GRP)**

*Switched socket-outlets with/without
interlock
(Series ADVANCE GRP)*

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by "IMQ
Rules - Product Certification"
and is relevant to the products
listed in the annex to this
certificate.*

Emesso il | Issued on:

2010-02-03

Data di aggiornamento | Updated on

Sostituisce | Replaces


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2010-02-03
Data di aggiornamento / Updated on
Sostituisce / Replaces

Prodotto | Product

**Prese fisse con interruttore con/senza dispositivo
d'interblocco**
Switched socket-outlets with/without interlock

Concessionario | Licence Holder

SCAME PARRE SPA
VIA COSTA ERTA 15
24020 PARRE PONTE SELVA BG

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

95002166 CLSCAM.C02LCSCAM+2 24020 PARRE PONTE SELVA

BG Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 60309-1:1999 + A1:2007

EN 60309-2:1999 + A1:2007

EN 60309-4:2007

Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards

EN 60309-1:1999 + A1:2007

EN 60309-2:1999 + A1:2007

EN 60309-4:2007

Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

02AJ00392

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie / Series	ADVANCE GRP
Designazione / Type designation	3P+T foglio 2-IIIa / 3P+E S.S. 2-IIIa
Dispositivo di blocco / Interlocking device	meccanico con interruttore / mechanical with switch
Sezionatore del dispositivo di manovra / Isolation of the switching device	adatto al sezionamento / suitable for isolation
Tensione di isolamento / Insulating voltage	690 V
Corrente nominale / Rated current	125 A
Grado di protezione / Degree of protection (IP)	IP66
Sistema di montaggio / Mounting system	da parete / surface-type
Materiale della custodia / Material of the cover	isolante / insulating

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.J00CW7

Marca / Trade mark	SCAME
Riferimento di tipo / Type reference	503.12586
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	503.12586
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage	380-415 V
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position	6h
Frequenza / Frequency	50/60 Hz

AR.J00CWA

Marca / Trade mark **SCAME**

Riferimento di tipo / Type reference **503.12572**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **503.12572**
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **100-130 V**
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position **4h**
Frequenza / Frequency **50/60 Hz**

AR.J00CWB

Marca / Trade mark **SCAME**
Riferimento di tipo / Type reference **503.12574**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **503.12574**
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **200-250 V**
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position **9h**
Frequenza / Frequency **50/60 Hz**

AR.J00CWC

Marca / Trade mark **SCAME**
Riferimento di tipo / Type reference **503.125865**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **503.125865**
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **440-460 V**
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position **11h**
Frequenza / Frequency **60 Hz**

Componenti | Component List

Series ADVANCE GRP 125A

Tipo / Type	(*)	Costruttore / Manufacturer	Riferimento / Type Ref.	Dati / Data	Norme / Standard (*)	Marchi / Marks
Switch-disconnector	2	ABB	OT160	3P 160A 690 V AC-22A	-	Kema
Electronic circuit board	2	SCAME	MP2100..	-	-	02SJ00077
Internal wiring	3/2	SCAME	MP3021..	33 mm ²	-	-
Internal wiring	1	Siltek	FG4G4	1 mm ²	-	CSV IMQ

Emesso il / Issued on **2010-02-03**

Data di aggiornamento / Updated on

Sostituisce / Replaces

Ciascun componente è contraddistinto da un numero avente il seguente significato:

- 1 - Componente marchiato e sostituibile con altro pure marchiato con caratteristiche equivalenti
- 2 - Componente sostituibile solo previa autorizzazione dell'IMQ
- 3 - Componente (integrato nell'apparecchio utilizzatore) provato congiuntamente all'apparecchio utilizzatore
- 4 - Componente in alternativa
- 5 - Componente per uso opzionale
- 6 - Componente da abbinare

Each component is signed by a number having the following meaning:

- 1 - Approved component replaceable with another one also approved with equivalent characteristics
- 2 - Component replaceable with IMQ authorization only
- 3 - Integrated component tested together with appliances
- 4 - Alternative component
- 5 - Component for optional use
- 6 - Component to be matched

(*) Queste colonne sono compilate a cura di IMQ / These columns are filled in by IMQ

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.J001BP

BTK.021200.DA19

Diritti modelli IMQ - 0212 - Prese a spina industriali / IMQ models - 0212 - Plugs and socket-outlets for industrial purposes

1



IMQ S.p.A.