IMQ S.p.A.
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731(r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese MI 12898410159
C.F./P.I.12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA02.03891
SN.J000MR

PID:
02121000
CID:
C.1993.641

Certificato di approvazione

Approval certificate

IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

SCAME PARRE SPA
VIA COSTA ERTA 15
24020 PARRE PONTE SELVA BG

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto".

per i seguenti prodotti

Prese fisse per uso industriale
(Serie OPTIMA BASE)

for the following products

Socket-outlets for industrial purposes
(Series OPTIMA BASE)

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by "IMQ Rules – Product Certification".

Emesso il | Issued on:
2009-07-13
Data di aggiornamento | Updated on

Sostituisce | Replaces

IMQ S.p.A.

COPY - COPIA LAVORO

IMQ S.p.A.
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731(r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese MI 12898410159
C.F./P.I.12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA02.03891
SN.J000MR

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2009-07-13
Data di aggiornamento / Updated on
Sostituisce / Replaces

Prodotto | Product

Prese fisse per uso industriale
Socket-outlets for industrial purposes

Concessionario | Licence Holder

SCAME PARRE SPA
VIA COSTA ERTA 15
24020 PARRE PONTE SELVA BG

Marchio | Mark

ENEC
03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

95002166 CLSCAM.C02LCSCAM+2 24020 PARRE PONTE SELVA BG Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 60309-1:1999 + A1:2007
EN 60309-2:1999 + A1:2007
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards

EN 60309-1:1999 + A1:2007
EN 60309-2:1999 + A1:2007
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

02AJ00137

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie / Series	**OPTIMA BASE**
Designazione / Type designation	**2P+T foglio 2-I / 2P+E S.S. 2-I**
Dispositivo di blocco / Interlocking device	**senza dispositivo / without interlock**
Tensione di isolamento / Insulating voltage	**500 V**
Corrente nominale / Rated current	**32 A**
Grado di protezione / Degree of protection (IP)	**IP44**
Sistema di montaggio / Mounting system	**da parete / surface mounting**
Materiale della custodia / Material of the cover	**isolante / insulating**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.J005TV

Marca / Trade mark	**SCAME**
Riferimento di tipo / Type reference	**513.3250**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	**513.3250**
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage	**100-130 V**
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position	**4h**
Frequenza / Frequency	**50/60 Hz**

AR.J005TS

Marca / Trade mark	**SCAME**
Riferimento di tipo / Type reference	**513.3253**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	**513.3253**
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage	**200-250 V**
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position	**6h**

COPIA LAVORO

IMQ S.p.A.
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731(r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese MI 12898410159
C.F./P.I.12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

Frequenza / Frequency **50/60 Hz**

AR.J005TW

Marca / Trade mark **SCAME**
Riferimento di tipo / Type reference **513.3258**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **513.3258**
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **380-415 V**
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position **9h**
Frequenza / Frequency **50/60 Hz**

AR.J005TT

Marca / Trade mark **SCAME**
Riferimento di tipo / Type reference **513.32532**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **513.32532**
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **>50 V**
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position **2h**
Frequenza / Frequency **>300-500 Hz**

AR.J005TX

Marca / Trade mark **SCAME**
Riferimento di tipo / Type reference **513.32533**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **513.32533**
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **TRF di isolamento / isolating transformer**
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position **12h**
Frequenza / Frequency **50/60 Hz**

AR.J005TU

Marca / Trade mark **SCAME**
Riferimento di tipo / Type reference **513.32534**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **513.32534**
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **>50-250 V**
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position **3h**
Frequenza / Frequency **c.c. / d.c.**

AR.J005TY

Marca / Trade mark **SCAME**
Riferimento di tipo / Type reference **513.32536**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **513.32536**
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **480-500 V**
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position **7h**
Frequenza / Frequency **50/60 Hz**

AR.J005TR

Marca / Trade mark **SCAME**
Riferimento di tipo / Type reference **513.32538**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **513.32538**
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **>250 V**
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position **8h**
Frequenza / Frequency **c.c. / d.c.**

COPIA LAVORO

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.J000MR	**BTJ.021200.DD23**	*Diritti modelli ENEC - 0212 - Prese a spina industriali / ENEC models - 0212 - Plugs and socket-outlets for industrial purposes*	1

IMQ S.p.A.