

PID:

02701400

CID:

C.1993.1358

Certificato di approvazione

Approval certificate

**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

**SCAME PARRE SPA
VIA COSTA ERTA 15
24020 PARRE PONTE SELVA BG**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel "Regolamento
IMQ - Certificazione
prodotto" ed è relativo ai
prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

**Scatole e involucri di
derivazione per apparecchi
elettrici
(Serie BLOCK)**

*Connecting boxes and enclosures for
electrical accessories
(Series BLOCK)*

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by "IMQ
Rules - Product Certification"
and is relevant to the products
listed in the annex to this
certificate.*

Emesso il / Issued on **2012-04-19**

Aggiornato il / Updated on ---

Sostituisce / Replaces ---


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2012-04-19
Aggiornato il / Updated on ---
Sostituisce / Replaces ---

Prodotto | Product

Scatole e involucri di derivazione per apparecchi elettrici Connecting boxes and enclosures for electrical accessories

Concessionario | Licence Holder

SCAME PARRE SPA
VIA COSTA ERTA 15
24020 PARRE PONTE SELVA BG

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

95002168 CLSCAM.C02LCSCAM+2 24020 PARRE PONTE SELVA

BG Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 60670-1:2005
EN 60670-22:2006
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards

EN 60670-1:2005
EN 60670-22:2006
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

02AM00044

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie Series	BLOCK
Natura del materiale Nature of material	isolante / insulating
Metodo di installazione Method of installation	sporgente / surface-type
Temperatura durante l'installazione Temperature during installation	T -25/+60 °C
Grado di protezione Degree of protection (IP)	IP66
Metodo di fissaggio dei dispositivi di connessione Method of fixing the connecting devices	senza fissaggio / without fixing
Tensione nominale di isolamento Rated insulation voltage	1000 V c.a. / a.c. - 1500 V c.c. / d.c.

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.M001XL	Marca Trade mark	SCAME
	Riferimento di tipo Type reference	632.3511-000
	Articolo/riferimento a catalogo Article/catalogue reference	632.3511-000
	Numero di moduli/dimensioni Number of modules/dimensions	136x440x105 mm
	Tipo di ingressi Type of inlets	senza ingressi / without inlets
	Mezzi di serraggio Clamping means	senza mezzi di serraggio / without clamping means
	Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola Provision for fixing accessories to box	forniti con viti / supplied with screws
	Descrizione Description	con predisposizione per 4 prese industriali / with preset 4 socket-outlet for industrial purpose

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.M00083

BTM.027000.DA1N

Diritti serie IMQ - 0270 - Scatole di derivazione, scatole e quadri porta apparecchi | IMQ series - 0270 -
Boxes and enclosures for fittings

1


IMQ S.p.A.

COPY - COPIA LAVORO