

PID:

02124000

CID:

C.1993.641

Certificato di approvazione

Approval certificate

**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

**SCAME PARRE SPA
VIA COSTA ERTA 15
24020 PARRE PONTE SELVA BG**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ



Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto".

per i seguenti prodotti

for the following products

**Spine mobili per uso industriale
(Serie Optima)**


*Plugs for industrial purposes
(Series Optima)*

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by "IMQ Rules - Product Certification".

Emesso il | Issued on **2009-02-06**

Aggiornato il | Updated on **2013-03-26**

Sostituisce | Replaces **2009-02-06**

A large, stylized handwritten signature in black ink, reading 'Antonio Cicchi'. Below the signature, the text 'IMQ S.p.A.' is printed.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2009-02-06
Aggiornato il / Updated on 2013-03-26
Sostituisce / Replaces 2009-02-06

Prodotto | Product

Spine mobili per uso industriale
Plugs for industrial purposes

Concessionario | Licence Holder

SCAME PARRE SPA
VIA COSTA ERTA 15
24020 PARRE PONTE SELVA BG

Marchio | Mark



ENEC
03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

95002166 CLSCAM.C02LCSCAM+2 24020 PARRE PONTE SELVA

BG Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 60309-1:1999 + A1:2007 + A2:2012
EN 60309-2:1999 + A1:2007 + A2:2012
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards

EN 60309-1:1999 + A1:2007 + A2:2012
EN 60309-2:1999 + A1:2007 + A2:2012
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

MENECGMAXTMI120084142-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie / Series **Optima**
Designazione / Type designation **2P+T foglio 2-IVa / 2P+E S.S. 2-IVa**
Tensione di isolamento / Insulating voltage **500 V**
Corrente nominale / Rated current **63 A**
Grado di protezione / Degree of protection (IP) **IP66/IP67**
Uscita cavo / Cable exit **assiale / straight**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.J000N4

Marca / Trade mark **SCAME**
Riferimento di tipo / Type reference **218.6330**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **218.6330.XX**
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **100 - 130 V**
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position **4h**
Frequenza / Frequency **50/60 Hz**

AR.J000N3

Marca / Trade mark **SCAME**
Riferimento di tipo / Type reference **218.6333**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **218.6333.XX**
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **200 - 250 V**
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position **6h**
Frequenza / Frequency **50/60 Hz**

AR.J000NS

Marca / Trade mark	SCAME
Riferimento di tipo / Type reference	218.6338
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	218.6338.XX
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage	380 - 415 V
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position	9h
Frequenza / Frequency	50/60 Hz

AR.N001AQ

Marca / Trade mark	SCAME
Riferimento di tipo / Type reference	218.63336
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	218.63336.XX
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage	480 - 500 V
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position	7h
Frequenza / Frequency	50/60 Hz

AR.N001AR

Marca / Trade mark	SCAME
Riferimento di tipo / Type reference	218.63333
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	218.63333.XX
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage	trasformatore di isolamento / isolating transformer
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position	12h
Frequenza / Frequency	50/60 Hz

AR.N001AT

Marca / Trade mark	SCAME
Riferimento di tipo / Type reference	218.63332
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	218.63332.XX
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage	> 50 V
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position	2h
Frequenza / Frequency	> 300÷500 Hz

AR.N001AU

Marca / Trade mark	SCAME
Riferimento di tipo / Type reference	218.63334
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	218.63334.XX
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage	> 50 - 250 V
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position	3h
Frequenza / Frequency	c.c./d.c.

AR.N001AV

Marca / Trade mark	SCAME
Riferimento di tipo / Type reference	218.63338
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	218.63338.XX
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage	> 250 V
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position	8h
Frequenza / Frequency	c.c./d.c.

Ulteriori informazioni | Additional Information

XX = colori
K = completamente nero
TR = impugnatura trasparente

XX = colours
K = all black
TR = transparent handgrip

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.J0003F

BTN.021200.DD23

Importo modelli ENEC - 0212 - Prese a spina industriali | ENEC models - 0212 - Plugs and socket-outlets
for industrial purposes

1


IMQ S.p.A.

COPY - COPIA LAVORO