

PID:
02537000
CID:
C.1993.1306

Certificato di approvazione *Approval certificate*

**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

**SCAME PARRE SPA
VIA COSTA ERTA 15
24020 PARRE BG**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ



Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel "Regolamento
IMQ - Certificazione
prodotto" ed è relativo ai
prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.

per i seguenti prodotti

**Dispositivi di connessione
(Rif.di tipo 817.1602 -
817.1603 - 817.1605)**

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by "IMQ
Rules - Product Certification"
and is relevant to the products
listed in the annex to this
certificate.*

for the following products

*Connecting devices
(Type ref.1602 - 817.1603 -
817.1605)*

Emesso il / Issued on:

2001-02-06

Data di aggiornamento / Updated on

2005-05-23

Sostituisce / Replaces

2001-02-06


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2001-02-06

Data di aggiornamento / Updated on 2005-05-23

Sostituisce / Replaces 2001-02-06

Prodotto | Product

Dispositivi di connessione
Connecting devices

Concessionario | Licence Holder

SCAME PARRE SPA
VIA COSTA ERTA 15
24020 PARRE BG

Marchio | Mark



ENEC
03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

95002748 CLSCAM.C02LCSCAM+2 24020 PARRE

BG Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 60998-1:2004

EN 60998-2-1:2004

Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 73/23/CEE e successive modifiche.

Standards

EN 60998-1:2004

EN 60998-2-1:2004

Products meeting the essential requirements of L.V.D. 73/23/EEC and further amendments.

Rapporti | Test Reports

02AF00026

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tipo di dispositivo / Type of device **morsetto / terminal**

Tipo di esecuzione / Type of execution **multiplo / multiway**

Tipo di costruzione / Type of construction **monoblocco / enbloc**

Terminali / Terminals

MV = morsetti a vite / MV = screw terminals

Protezione contro la scossa elettrica / Protection against electric shock

con protezione / with protection

Grado di protezione / Degree of protection (IP) **IP20**

Tensione nominale / Rated voltage **450V**

Temperatura ambiente / Ambient temperature **T85**

Indice di tracking / Tracking Index (PTI) **PTI175**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.A001VN

Marca / Trade mark **SCAME**

Riferimento di tipo / Type reference **817.1602**

Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **817.1602**

Capacità di connessione / Connecting capacity **16mm²**

Descrizione / Description **2 alloggiamenti / 2 clamping units**

AR.A001VT

Marca / Trade mark **SCAME**

Riferimento di tipo / Type reference **817.1603**

Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **817.1603**

Capacità di connessione / Connecting capacity **16mm²**

Descrizione / Description **3 alloggiamenti / 3 clamping units**

AR.A001VU

Marca / Trade mark **SCAME**

Riferimento di tipo / Type reference **817.1605**

Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **817.1605**

Capacità di connessione / Connecting capacity **16mm²**

Descrizione / Description **5 alloggiamenti / 5 clamping units**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Numero di conduttori connettabili:

(1x16-1x10-1x6)mm² - rigidi

(1x16-1/2x10-1/4x6-1x4)mm² - flessibili

Number of connectable conductors:

(1x16-1x10-1x6)mm² - rigid

(1x16-1/2x10-1/4x6-1x4)mm² - flexible

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.A000G0

BTF.025300.DD23

Diritti modelli ENEC - 0253 - Dispositivi di connessione | ENEC models - 0253 - Connecting devices

1


IMQ S.p.A.