

PID:

02122000

CID:

C.1993.641

Certificato di approvazione

Approval certificate

**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

**SCAME PARRE SPA
VIA COSTA ERTA 15
24020 PARRE PONTE SELVA BG**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ



Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto".

per i seguenti prodotti

for the following products

**Prese mobili per uso industriale
(Serie XENIA)**

*Connectors for industrial purposes
(Series XENIA)*

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by "IMQ Rules - Product Certification".

Emesso il / Issued on **2014-06-30**

Aggiornato il / Updated on ---

Sostituisce / Replaces ---

A large, stylized handwritten signature in black ink, reading 'Giuseppe Ciccioli'. Below the signature is the logo of IMQ S.p.A., which includes the letters 'IMQ' in a bold, sans-serif font followed by 'S.p.A.' in a smaller font.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2014-06-30
Aggiornato il / Updated on ---
Sostituisce / Replaces ---

Prodotto | Product

Prese mobili per uso industriale
Connectors for industrial purposes

Concessionario | Licence Holder

SCAME PARRE SPA
VIA COSTA ERTA 15
24020 PARRE PONTE SELVA BG

Marchio | Mark



ENEC
03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

PL.O000FY C04723080 774A

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 60309-1:1999 + A1:2007 + A2:2012
EN 60309-2:1999 + A1:2007 + A2:2012
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards

EN 60309-1:1999 + A1:2007 + A2:2012
EN 60309-2:1999 + A1:2007 + A2:2012
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

MI14A0257528-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie / Series **XENIA**
Designazione / Type designation **3P+T foglio 2-I / 3P+E S.S. 2-I**
Dispositivo di blocco / Interlocking device **senza dispositivo / without interlock**
Tensione di isolamento / Insulating voltage **500 V**
Corrente nominale / Rated current **16 A**
Grado di protezione / Degree of protection (IP) **IP44**
Uscita cavo / Cable exit **assiale / straight**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.0003LT

Marca / Trade mark **SCAME**
Riferimento di tipo / Type reference **314.1646**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **314.1646**
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **380-415 V**
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position **6h**
Frequenza / Frequency **50/60 Hz**

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.0000FA

BTO.021200.DD23

Importo modelli ENEC - 0212 - Prese a spina industriali | ENEC models - 0212 - Plugs and socket-outlets
for industrial purposes

1


IMQ S.p.A.

COPY - COPIA LAVORO