

PID:

02122100

CID:

C.1993.641

Certificato di approvazione

Approval certificate

**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

**SCAME PARRE SPA
VIA COSTA ERTA 15
24020 PARRE PONTE SELVA BG**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto".



per i seguenti prodotti

for the following products

**Prese mobili per uso industriale
per tensioni non superiori a 50V
(Serie IEC 309)**

*Connectors for industrial purposes
with rated operating voltages < =
50V
(Series IEC 309)*

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by "IMQ Rules - Product Certification".

Emesso il / Issued on:

1996-07-18

Data di aggiornamento / Updated on

2008-07-24

Sostituisce / Replaces

2003-06-26

A large, stylized handwritten signature in black ink, reading 'Augusto Cicchi'. Below the signature, the text 'IMQ S.p.A.' is printed in a bold, sans-serif font.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 1996-07-18
Data di aggiornamento / Updated on 2008-07-24
Sostituisce / Replaces 2003-06-26

Prodotto | Product

Prese mobili per uso industriale per tensioni non superiori a 50V
Connectors for industrial purposes with rated operating voltages $\leq 50V$

Concessionario | Licence Holder

SCAME PARRE SPA
VIA COSTA ERTA 15
24020 PARRE PONTE SELVA BG

Marchio | Mark



ENEC
03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

95002166 CLSCAM.C02LCSCAM+2 24020 PARRE PONTE SELVA

BG Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 60309-1:1999 + A1:2007
EN 60309-2:1999 + A1:2007

Standards

EN 60309-1:1999 + A1:2007
EN 60309-2:1999 + A1:2007

Rapporti | Test Reports

02LH00245

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie / Series **IEC 309**
Designazione / Type designation **2P foglio 2-VIII / 2P S.S. 2-VIII**
Dispositivo di blocco / Interlocking device **senza dispositivo / without interlock**
Tensione di isolamento / Insulating voltage **50V**
Corrente nominale / Rated current **16A**
Grado di protezione / Degree of protection (IP) **IP66/IP67**
Uscita cavo / Cable exit **assiale / straight**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

DAT96002763.1

Marca / Trade mark **SCAME**
Riferimento di tipo / Type reference **335.1605**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **335.1605**
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **20-25V**
Punto di riferimento ausiliario / Auxiliary reference point **-**
Frequenza / Frequency **50/60Hz**

DAT96002763.2

Marca / Trade mark **SCAME**
Riferimento di tipo / Type reference **335.1606**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **335.1606**
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **40-50V**

Punto di riferimento ausiliario / Auxiliary reference point **12h**
Frequenza / Frequency **50/60Hz**

DAT96002763.3

Marca / Trade mark **SCAME**
Riferimento di tipo / Type reference **335.16060**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **335.16060**
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **20-25V 40-50V**
Punto di riferimento ausiliario / Auxiliary reference point **4h**
Frequenza / Frequency **100-200Hz**

DAT96002763.4

Marca / Trade mark **SCAME**
Riferimento di tipo / Type reference **335.16062**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **335.16062**
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **20-25V 40-50V**
Punto di riferimento ausiliario / Auxiliary reference point **2h**
Frequenza / Frequency **300Hz**

DAT96002763.5

Marca / Trade mark **SCAME**
Riferimento di tipo / Type reference **335.16064**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **335.16064**
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **20-25V 40-50V**
Punto di riferimento ausiliario / Auxiliary reference point **3h**
Frequenza / Frequency **400Hz**

DAT96002763.6

Marca / Trade mark **SCAME**
Riferimento di tipo / Type reference **335.16065**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **335.16065**
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **20-25V 40-50V**
Punto di riferimento ausiliario / Auxiliary reference point **11h**
Frequenza / Frequency **>400-500Hz**

DAT96002763.7

Marca / Trade mark **SCAME**
Riferimento di tipo / Type reference **335.1607**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **335.1607**
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **20-25V 40-50V**
Punto di riferimento ausiliario / Auxiliary reference point **10h**
Frequenza / Frequency **c.c. / d.c.**

Diritti di concessione | Annual Fees

DAT96002763 8TI.021200.DD23

Diritti modelli ENEC - 0212 - Prese a spina industriali | ENEC models - 0212 - Plugs and socket-outlets for industrial purposes

1


IMQ S.p.A.